



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 61/1/45
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция юных
натуралистов»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 61 от "01" июня 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. "23" июня 2021 г. по 09 ч. 00 мин. "30" июня 2021 г.

проведена проверка инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,
ГО старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Станция юных натуралистов», расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Попова, 76а
совместно с директором МАУ ДО «СЮН» Пичкасковой Наталией Викторовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не заменены в установленном порядке средства обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре) эксплуатируемые сверх срока службы при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации.	Правила противопожарного режима в РФ п. 54 (п.54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств... ...При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке)	01.06.2022	

		п.140 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.		
2	В здании станции юных натуралистов на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 (п.4.3.12 - В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.) Правила противопожарного режима в РФ п. 37 (37. ...Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.) п. 97 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	01.06.2022	
3	В полу на путях эвакуации (фойе у входов в кабинеты) устроены выступы, образуя перепад высот.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 (4.3.5 В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.) п. 2.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	01.06.2022	
4	Под лестничным маршем хранятся горючие материалы (древесина, опил)	Правила противопожарного режима в РФ п. 16 (к) (16. На объектах защиты запрещается: к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы) п. 35 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"30" июня 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МАУ ДО "Станция юных натуралистов"
Пичкаскова Н.И.
(должность, фамилия, инициалы)

"30" июня 2021 г.

(подпись)